



Ministero dell'Interno

Reggio Emilia, data del protocollo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Vigili del Fuoco

REGGIO EMILIA

Segreteria del Comandante

Al Comune di Bibbiano

3° Servizio "Assetto ed Uso del Territorio –
Ambiente"

bibbiano@cert.provincia.re.it

ufficio.sue@comune.bibbiano.re.it

Alla Provincia di Reggio Emilia

Alla SNAM Rete Gas

Risposta al foglio n. del

OGGETTO: Procedimento unico ex art. 53, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera c,) della LR n. 24/2017, per la realizzazione del collegamento tra la Tangenziale di Barco e Bibbiano – Strada Provinciale n. 22 Barco-Bibbiano, 1° e 2° lotto. Chiarimenti reti sicurezza antincendi-Riscontro

In riferimento alla nota della Provincia di Reggio Emilia ed acquisita al protocollo interno n. 14144 in data 6.8.2025, riguardante all'oggetto, si prende atto di quanto comunicato in riferimento ai paragrafi titolati "TIRANTE IDRICO" e "IREN".

Per quanto riguarda il gasdotto esercito dalla SNAM, il RUP rappresenta che *"Si tratta di Metanodotto tratta Castelfranco – Parma DN1200 con pressione di 75 bar e, pertanto, rientrante all'interno della Categoria B dell'Allegato I del Dpr 151/2011. Questo significa che è disciplinato dalla norma di sicurezza antincendio vigente per il trasposto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale, così come anche specificato a pag.1 della risposta stessa dell'Ente datata 17/09/2024"* e che quindi, in quanto ricompreso in categoria B dell'Allegato I al DPR 151/2011, è necessario attivare da parte di SNAM il procedimento di valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011.

Pertanto, questo Comando potrà esprimere la propria posizione in sede di Conferenza di Servizi solo dopo la valutazione del progetto presentato in applicazione dell'art. 3 del DPR 151/2011 e documentato secondo l'Allegato I del DM 7.8.2012.

La Soc. SNAM, ove non già provveduto, è tenuta a presentare istanza di valutazione progetto secondo l'art. 3 del DPR 151/2011 tempestivamente rispetto alla convocazione della prossima Conferenza di Servizi.

Il Comandante

(Ing. Antonio Anzecchini)

Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge

Allegati

-