

Parma 17/07/2025
Prot. RG002421-2025-P

Spett.li
Comune di Bibbiano
bibbiano@cert.provincia.re.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA TANGENZIALE DI BARCO E
BIBBIANO STRADA PROVINCIALE 22 BARCO BIBBIANO 1° E 2° LOTTO.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità, segnalando che il gasdotto interferisce con le opere previste e le soluzioni prospettate nella tavola "PE ES 04c_Plan interferenze IREN_Gas" e nella relazione "PF ES 03_Relazione sulle interferenze" non sono corrette, in quanto si rende necessaria la sostituzione delle reti interferenti. L'anno scorso era stato formulato un preventivo di massima per la risoluzione dell'interferenza, nostro RG005305/2024P allegato alla presente. Il preventivo definitivo dovrà esserci richiesto sei mesi prima dell'esecuzione dei lavori, sarà aggiornato con i prezzi vigenti e la sua accettazione costituirà liberatoria finale per l'esecuzione delle opere. Il referente per tali attività è Anna Pasini (Anna.Pasini@ireti.it; 335-6272622).


Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Ireti Gas nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile
Distribuzione Gas Emilia

Marco Freddi



Scaravelli

Reggio Emilia 19 settembre 2024

Protocollo N. RG005305/2024/P

Segreteria: PROGETTAZIONE RETI

Oggetto: S.P. 22 Barco-Bibbiano-San Polo d'Enza.
Realizzazione collegamento tra le
tangenziali di Barco e Bibbiano (lotto 1 e 2).
Preventivo di massima per la risoluzione
delle interferenze con le reti gas esistenti
gestite da Ireti Gas S.p.A.

Allegati: Planimetria risoluzione interferenze reti gas

Spett.le
Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59
42121 Reggio Emilia
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile e Patrimonio
c.a.
Ing. Matteo Mezzetti
m.mezzetti@provincia.re.it
Geom. Paolo Mattioli
p.mattioli@provincia.re.it
e p.c IRETI
Ingegneria Reti
ireti@pec.ireti.it

Facendo seguito alla richiesta in oggetto di un preventivo di massima per la risoluzione delle interferenze tra la tangenziale in progetto e le reti gas esistenti (rif. Nostro interno Prot. n.ro RA002569-2024-A e RG011011-2024-A), ed esaminati gli elaborati progettuali da Voi trasmessi, siamo con la presente a comunicarVi che la scrivente ha redatto uno studio preliminare circa la fattibilità dello spostamento delle reti gas interferenti, il cui preventivo di spesa ammonta complessivamente a € 66.000,00 +Iva dovuta secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nella presente somma sono comprese la fornitura e la posa in opera di tubazioni ed apparecchiature relative, gli scavi, rinterri e ripristini in terreno naturale, nonché i collegamenti alle reti esistenti che verranno realizzate da Nostre Ditte incaricate previa formale accettazione del presente preventivo di spesa.

Il percorso è subordinato all'ottenimento delle concessioni da parte degli Enti interessati e servitù di passaggio.

L'intervento di risoluzione proposto prevede quanto segue:

- Lo spostamento di circa 130 m della condotta gas esercita in IV° specie (media pressione) ACC 150 interessata dal collocamento della rotatoria "B" (tratto A-D) per essere riposizionata ai margini del rilevato della rotatoria ed in attraversamento perpendicolare alla sezione stradale di circa 30 m (tratto E-F) inserita all'interno di una guaina di acciaio DN 250.
- La sostituzione di circa 32 m di condotta gas esercita in IV° specie (media pressione) ACC 150 interessata dall'attraversamento del manufatto stradale (tratto E-F) per essere ricollocata in guaina di acciaio DN 250.

- La sostituzione di circa 4 m di condotta gas esercita in VII° specie (bassa pressione) ACC 150 interessata dall'attraversamento del fosso di scolo (tratto G-H) per essere ricollocata in guaina di acciaio DN 250

La proposta indicata si basa sul presupposto che le nuove condotte gas possano essere posate in terreno naturale, a margine del futuro rilevato stradale, nelle fasce che verranno espropriate come da tavole che ci avete allegato alla richiesta "PF-ES-04_Plan interferenze-IREN" e "PF VI 01e02_Plan dettaglio".

Il lavoro di spostamento delle reti dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori inerenti la realizzazione della nuova tangenziale e successivamente al tracciamento plano-altimetrico da parte Vostra delle nuove opere interferenti con le nostre condotte ed il loro ricollocamento. Questo al fine di evitare errati posizionamenti rispetto non solo alla nuova viabilità in progetto, ma anche rispetto alla realizzazione di ulteriori manufatti, opere e lavorazioni (anche provvisorie di cantiere) che potrebbero ulteriormente interferire con le nuove reti.

Per poter redigere un progetto esecutivo ed eseguire i lavori di spostamento delle reti prima dell'inizio delle vostre attività dovreste comunicarci la data di inizio lavori realizzazione tangenziale con un congruo anticipo di almeno 4 mesi.

Il preventivo non comprende oneri per la ricerca preventiva di ordigni bellici che si intende già effettuata e Vostra cura e spese su tutte le aree oggetto dei lavori.

Il preventivo non comprende inoltre, costi relativi ad attività di archeologia preventiva quali relazioni d'impatto archeologico, sondaggi preliminari che si intendono già effettuate a Vostra cura e spese; sono invece compresi gli oneri per la sorveglianza archeologica in corso d'opera prescritta dalla Soprintendenza Archeologica.

Dovranno essere mantenute alla distanza di ml 5,00 dall'asse delle condotte eventuali massetti, opere in CA, piantagioni ad alto fusto, depositi di materiali pesanti e dovrà essere garantito l'accesso da parte del personale e dei mezzi IRETI GAS per consentire le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie e pronto intervento che dovessero rendersi necessarie.

Nel caso in cui la presente offerta fosse di Vostro interesse, Vi invitiamo a rispedirci una copia firmata per accettazione. Al ricevimento dell'accettazione, provvederemo a redigere un progetto esecutivo e preventivo impegnativo che dovrà essere accettato per poter iniziare i lavori. La programmazione dei lavori è subordinata all'effettivo pagamento delle fatture ed all'ottenimento delle concessioni di passaggio da parte degli Enti interessati.


Si informa che la presente offerta avrà validità sei mesi e che, trascorso tale termine, l'iniziativa sarà annullata.

Ricordando che eventuali richieste di informazioni o chiarimenti possono essere rivolte al settore Progettazione Reti (Anna Pasini ☎ 3356272622 anna.pasini@ireti.it), (Barbara Barani ☎ 0522297250 barbara.barani@ireti.it) cogliamo l'occasione per porgere i ns. più distinti saluti.

Visto
Responsabile Distribuzione Gas
Marco Freddi



Visto
Responsabile Ingegneria Reti
Ing. Claudio Casale



18 SET 2024 IRETI GAS S.p.A.
L'Amministratore Unico
ing. Giuseppe Pinelli

