



energy to inspire the world

Inviata a mezzo PEC

BOLOGNA, 18/08/2025

EAM85562

DICEOR-BER prot. n° 2025:0618

Spett.le
Comando provinciale Vigili del Fuoco di
Reggio Emilia
PEC: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

e p.c.
Spett.le
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile e
Patrimonio
Corso Garibaldi, 26
42121 REGGIO EMILIA
PEC:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

e p.c.
Spett.le
Comune di Bibbiano
3° Servizio – Assetto ed Uso del Territorio –
Ambiente
Piazza Damiano Chiesa, 2
42021 BIBBIANO RE
PEC: bibbiano@cert.provincia.re.it
ufficio.sue@comune.bibbiano.re.it

e p.c.
Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via Pasteur, 10/A
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: S.P. 22 Barco – San polo d’Enza – Realizzazione tangenziale Barco e Bibbiano.

Metanodotto: Castelfranco – Parma DN 1200 – 75 bar – Pratica V.F. RE n° 26309 – Attività 6.2.B

Realizzazione di opere protezione al gasdotto in esercizio interferito da nuova viabilità su fondi siti in comune di Bibbiano (RE) Fg. 13 mapp. 567 e Fg. 17 mapp. 219.

CODICE RIVALSA: D04RR51240467 – EAM85562.

Con riferimento alla nota del Spett.le Comando VVF di Reggio Emilia prot. 14216 del 07/08/2025, si precisa quanto segue:

- il metanodotto interessato dalle opere in progetto è il Castelfranco – Parma DN 1200 – 75 bar, tratto ricadente in provincia di Reggio Emilia, identificato con pratica VVF RE n. 26309;

snam rete gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Tel. Centralino 051/4140811
Fax 051/4140838
www.snam.it
PEC: distrettoceor@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



- le opere previste per la risoluzione dell'interferenza, come rilevato dall'esame del progetto trasmesso dalla Provincia di Reggio Emilia, consistono nella realizzazione di opere di protezione meccanica alla condotta;
- ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 7/8/2012, tali interventi sono da considerarsi modifiche non sostanziali, come definite al punto 1.2 del D.M. 17/04/2008 recante la "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- tali opere non rientrano tra quelle elencate all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 151/2011, e pertanto non sono soggette a presentazione di Valutazione Progetto, SCIA o Asseverazione, come chiarito dalla nota n. 15035 del 16/11/2011 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, che si allega per pronta consultazione.

Si segnala infine che sarà cura della scrivente Società evidenziare le eventuali opere di protezione, eseguite sul metanodotto in argomento, in occasione della presentazione del rinnovo periodico dell'Attestato di Conformità Antincendio previsto, per l'attività in oggetto, entro il 5/12/2028.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Centro Orientale
Head
Gianni Piscitelli

