



energy to inspire the world

BOLOGNA, 08/07/2025

EAM85562

prot. n° 2025:0509

Inviata a mezzo PEC

Spett.le
Comune di Bibbiano
3° Servizio – Assetto ed Uso del Territorio –
Ambiente
Piazza Damiano Chiesa, 2
42021 BIBBIANO RE
PEC: bibbiano@cert.provincia.re.it

e p.c.
Spett.le
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile e
Patrimonio
Corso Garibaldi, 26
42121 REGGIO EMILIA
PEC:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

e p.c.
Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via Pasteur, 10/A
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: procedimento unico ex art. 53, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera c) della L.R. n. 2472017, per la realizzazione del collegamento tra la tangenziale di Barco e Bibbiano – strada provinciale 22 Barco – Bibbiano 1° e 2° lotto. Indizione e convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi.

Metanodotto: Castelfranco – Parma DN 1200 – 75 bar

Realizzazione di opere protezione al gasdotto in esercizio interferito da nuova viabilità su fondi siti in comune di Bibbiano (RE) Fg. 13 mapp. 567 e Fg. 17 mapp. 219.

CODICE RIVALSA: D04RR51240467 – EAM85562.

Con riferimento alla Vs. prot. 000803472025 del 04/07/25 e successiva prot. 0008069/2025 del 05/07/2025, Vi significhiamo che la scrivente Società aveva già ricevuto dalla Provincia di Reggio Emilia – Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio – con PEC prot. 2024/22056 del 17/07/2024 – richiesta per avere *“indicazione di eventuali interferenze con ns. asset ed una preventivazione di massima delle spese da sostenere per potere procedere celermente alla redazione ed all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, successivamente, alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione dei lavori”*.

A seguito di richiesta di integrazioni formulata dalla scrivente Società alla Provincia di Reggio Emilia (ns. nota DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot 290 del 22/07/2024) la stessa Provincia ci ha fornito – nota prot

snam rete gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Tel. Centralino 051/4140811
Fax 051/4140838
www.snam.it
PEC: distrettoceor@pec.snam.it
[Chiama Prima di Scavare numero verde \(800.900.010\)](tel:800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



2024/256513 del 27/08/2024 – le indicazioni richieste per cui la scrivente Società ha inviato il preventivo e la progettazione necessari alla risoluzione dell'interferenza tra la ns. preesistente condotta, sopra citata, e la Vs. infrastruttura in progetto.

Poiché dall'esame della documentazione messa a disposizione nel link indicato nella Vs. comunicazione, non è cambiato il progetto nel punto di interferenza con la ns. tubazione, siamo con la presente ad inviare nuovamente la ns. comunicazione prot. 0568 del 17-09-2024 e la relativa progettazione, della quale si conferma integralmente il contenuto, e che Vi chiediamo di inserire agli atti della Conferenza di Servizi quale parere di competenza con prescrizioni espresso dalla scrivente Società.

Vi segnaliamo che il Sig. Edoardo Portaccio in qualità di Manager del Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia - *Via Pasteur nr. 10 - tel. 0522-558050*, unità territorialmente preposta all'esercizio degli impianti interferiti dall'opera in oggetto, resta a disposizione per eventuali necessità in merito e per un preventivo coordinamento.

Restando comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento al riguardo, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.


Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Centro Orientale
Director
Gianni Piscitelli

All.:c.s.d.



energy to inspire the world

Inviata a mezzo PEC

BOLOGNA, 17/09/2024

D04RR51240467 – EAM85562

prot. n° 2024:0568

Spett.le
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile e
Patrimonio
Corso Garibaldi, 26
42121 REGGIO EMILIA
PEC:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

e p.c.
Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via Pasteur, 10/A
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: S.P 22 Barco – San Polo D’Enza – Realizzazione tangenziale Barco e Bibbiano.

Metanodotto: Castelfranco – Parma DN 1200 – 75 bar

Realizzazione di opere protezione al gasdotto in esercizio interferito da nuova viabilità su fondi siti in comune di Bibbiano (RE) Fg. 13 mapp. 567 e Fg. 17 mapp. 219.

CODICE RIVALSA: D04RR51240467 – EAM85562.

Con riferimento alla Vs. prot. 2024/22056 del 17/07/2024 e successiva prot. 2024/25613 del 27/08/2024, con la quale ci avete trasmesso le integrazioni a Voi richieste tra cui la “tavola grafica delle interferenze” aggiornata, Vi significhiamo che la scrivente Società, quale proprietario e gestore delle infrastrutture interferite dall’opera in progetto, segnala che dall’esame preliminare degli elaborati progettuali inviati da codesto Ente con la predetta nota prot. 2024/25613 del 27/08/2024, è emerso che le opere in progetto interferiscono con il metanodotto emarginato.

Vi specifichiamo, fin da ora, che il metanodotto emarginato, opera di pubblica utilità ai sensi di legge, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno e successive modificazioni (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8*), al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”* (pubblicato sul *Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 8 maggio 2008*) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l’altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nella fattispecie, Vi specifichiamo che i fondi attraversati dal tratto di metanodotto interessato sono gravati da servitù regolarmente costituite, in favore della scrivente Società, con atti notarili

snam rete gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Tel. Centralino 051/4140811
Fax 051/4140838
www.snam.it
PEC: distrettoceor@pec.snam.it
[Chiama Prima di Scavare numero verde \(800.900.010\)](tel:800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



Allegato a nota prot. 0509 del 08/07/2025

registrati e trascritti che prevedono, tra l'altro, nel rispetto delle citate norme, l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a m. 20 (venti) per parte dall'asse della tubazione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario.

Pertanto, per risolvere l'interferenza rilevata dall'esame del Vostro progetto, si rende necessario procedere, a cura della scrivente Società ma con oneri a Vostro totale carico, alla realizzazione di opere di protezione al gasdotto emarginato, come rappresentato dagli elaborati grafici preliminari allegati alla presente.

In tali elaborati progettuali sono state evidenziate, tra l'altro, le aree da occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della condotta in esercizio.

Sulla scorta dei predetti elaborati progettuali, gli oneri ad oggi stimati per la risoluzione dell'interferenza / delle interferenze ammontano a complessivi € 205.000,00 (duecentocinquemila/00) oltre IVA nella misura dovuta, di cui € 9.700,00 (novemilasettecento/00) oltre IVA nella misura dovuta quali oneri relativi alla progettazione.

Precisiamo che, fatto salvo l'avvenuta ricezione del progetto dell'opera approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché il pagamento anticipato degli oneri da parte del soggetto proponente/realizzatore, il tempo occorrente per la risoluzione dell'interferenza è stimabile in 18 mesi, a decorrere dalla data ultima di acquisizione dei materiali e degli eventuali ulteriori permessi pubblici, nonché della messa a disposizione, da parte del soggetto proponente/realizzatore, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere.

Resta inteso che la scrivente Società, in difetto anche di una sola delle condizioni sopra citate, resta sollevata e manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o per la mancata risoluzione dell'interferenza, sia nei confronti del soggetto proponente/realizzatore, che di terzi.

La scrivente Società, tuttavia, si riserva di confermare la propria soluzione progettuale previa verifica della conformità degli elaborati riportanti il progetto che sarà oggetto di approvazione nell'ambito della Conferenza di Servizi, al fine di redigere il progetto definitivo delle opere necessarie per la risoluzione dell'interferenza, definire le relative tempistiche, nonché gli aspetti tecnici, operativi ed economici correlati, affinché anche dette opere siano inserite nel progetto più generale che sarà oggetto di approvazione da parte della Conferenza di Servizi.

Resta, peraltro, inteso che l'approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi, relativamente alle opere di competenza della scrivente Società, dovrà sostituire, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.327 dell'8/6/2001 e s.m.i., anche ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi, "..... ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato" consentendo, quindi, anche la realizzazione delle opere finalizzate al superamento dell'interferenza / delle interferenze in oggetto.

Resta inteso che, qualora la Conferenza di Servizi non venga indetta o adotti una determinazione di conclusione negativa, la scrivente Società procederà alla richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per la progettazione.



Allegato a nota prot. 0509 del 08/07/2025

In virtù della preesistenza dell'impianto interferito dalle opere in progetto, resta inteso:

- che l'Ente /soggetto gestore dell'opera interferente non potrà dare luogo, in futuro, a richieste di pagamento a qualsiasi titolo (cauzioni, fideiussioni, canoni, una tantum etc.) nei confronti della scrivente;
- che la scrivente, qualora si renda necessario modificare e/o sostituire alcuni tratti della condotta interferita, successivamente alla realizzazione delle opere interferenti, è autorizzata, fin da ora, ad effettuare, a propria cura e spese e previ accordi con il soggetto gestore dell'opera interferente, tutti gli interventi di adeguamento ritenuti necessari, senza dover versare alcun canone e/o cauzione;
- che, qualora a seguito di modifiche delle infrastrutture interferenti, la scrivente ritenga necessario intervenire sui propri impianti, tutti gli oneri relativi agli interventi di adeguamento delle proprie opere saranno a totale carico dell'Ente e/o del gestore della stessa infrastruttura interferente;
- che dovranno essere riconosciuti alla scrivente tutti i costi effettivamente sostenuti per il superamento dell'interferenza.

Nel ribadirVi, infine, che il metanodotto emarginato è in pressione e in esercizio, ci corre l'obbligo di evidenziare che, ai fini della sicurezza, all'interno della fascia asservita del gasdotto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente.

In difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti.

Per quanto sopra, Vi segnaliamo che il Sig. Edoardo Portaccio in qualità di Manager del Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia - *Via Pasteur nr. 10 - tel. 0522-558050*, unità territorialmente preposta all'esercizio degli impianti interferiti dall'opera in oggetto, resta a disposizione per un preventivo coordinamento.

Restando comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento al riguardo, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.


Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Centro Orientale
Director
Gianni Piscitelli