



**Iren Acqua Reggio S.r.l.**  
Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia  
Tel +39 0522 2971 - Fax +39 0522 286246  
Capitale Sociale 5.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese CCIAA di Reggio Emilia  
C.F. 03032730354 REA RE-351876

irenacquareggio@pec.gruppoiren.it  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren S.p.A.  
Partita IVA del Gruppo 02863660359  
Società con unico socio Irete S.p.A.  
Società sottoposta a direzione e coordinamento  
di Iren S.p.A. C.F. 07129470014



Reggio Emilia 03/06/2025  
Prot. RA001008-2025-P

Spett.li  
Comune di Bibbiano  
bibbiano@cert.provincia.re.it  
ATERSIR  
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: PROGETTO PER LA “TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL’INCROCIO TRA LA S.P. 72 VIA CORRADINI, VIA MONTESANTO E VIA BISSOLATI IN LOCALITA’ GHIARDO NEL COMUNE DI BIBBIANO”.

Relativamente all’oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda la fognatura, prevedendo l’intervento in oggetto un leggero incremento dell’impermeabilità media, si richiede di prevedere un sovradimensionamento delle reti di drenaggio atto a garantire la volumetria corrispondente all’incremento di deflusso derivante dalla maggiore impermeabilizzazione, ai fini del rispetto dell’invarianza idraulica; però, data la modesta entità dell’intervento, non si richiede di attuare delle limitazioni allo scarico, ritenendo sufficiente solo il summenzionato sovradimensionamento. In occasione del sopralluogo la rete fognaria esistente fu tracciata, ma il gestore segnala che, alla luce dell’intervento attualmente proposto, sarebbe opportuno valutare la fattibilità di eventuali interventi di spostamento delle reti da concordarsi al fine di garantire gli spazi per eventuali futuri interventi di manutenzione. Particolare attenzione dovrà essere prestata in ogni caso durante i lavori in prossimità delle reti fognarie, per le quali si segnala un ridotto ricoprimento. Il referente per tali attività è Alejandro Hita (366-6616629 - Alejandro.Hita@ireti.it).

Per l’intervento in oggetto, si segnala che sono presenti interferenze anche con le reti acqua e che è necessario il rifacimento di un tratto di condotta. Particolare attenzione dovrà essere prestata in ogni caso durante i lavori in prossimità delle reti, per le quali si segnala un ridotto ricoprimento, al fine di evitare danneggiamenti in corso d’opera e possibili disservizi. Non si potranno posare sulle tubazioni costruzioni in c.a., prefabbricati, alberature, fondazioni, pali,



**Iren Acqua Reggio S.r.l.**  
Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia  
Tel +39 0522 2971 - Fax +39 0522 286246  
Capitale Sociale 5.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese CCIAA di Reggio Emilia  
C.F. 03032730354 REA RE-351876

irenacquareggio@pec.gruppoiren.it  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren S.p.A.  
Partita IVA del Gruppo 02863660359  
Società con unico socio Ireti S.p.A.  
Società sottoposta a direzione e coordinamento  
di Iren S.p.A. C.F. 07129470014



manufatti, ecc. e, comunque, bisognerà mantenerli ad una distanza di 1 m dall'asse delle tubazioni per consentire di effettuare le eventuali manutenzioni. Infine, occorrerà riposizionare in quota eventuali pozzetti, chiusini, paline segnalatrici, ecc. esistenti. Il referente per tali attività è Anna Pasini (335-6272622 - Anna.Pasini@ireti.it).

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

L'amministratore Unico

Ing. Federico Ferretti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ferretti", is placed below the printed name.