

Parma 29/05/2025
Prot. RG001850-2025-P

Spett.li
Comune di Bibbiano
bibbiano@cert.provincia.re.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: PROGETTO PER LA “TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL’INCROCIO TRA LA S.P. 72 VIA CORRADINI, VIA MONTESANTO E VIA BISSOLATI IN LOCALITA’ GHIARDO NEL COMUNE DI BIBBIANO”.

Relativamente all’oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità, segnalando che sono presenti interferenze con le nostre reti gas. Sarebbe opportuno valutare la fattibilità di eventuali interventi di spostamento e/o protezione delle tubazioni da concordarsi al fine di garantire futuri interventi di manutenzione. Particolare attenzione dovrà essere prestata in ogni caso durante i lavori in prossimità delle reti, per le quali si segnala un ridotto ricoprimento, al fine di evitare danneggiamenti in corso d’opera e possibili disservizi. Non si potranno posare sulle tubazioni costruzioni in c.a., prefabbricati, alberature, fondazioni, pali, manufatti, ecc. e bisognerà mantenerli ad una distanza di 1 m dall’asse delle tubazioni, distanza congrua per effettuare le eventuali manutenzioni. Occorrerà riposizionare in quota eventuali pozzetti, chiusini, paline segnalatrici, ecc. esistenti. Il referente per tali attività è Anna Pasini (335-6272622 - Anna.Pasini@ireti.it).

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile
Distribuzione Gas Emilia

Marco Freddi

Scaravelli