



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spettabile
COMUNE DI BIBBIANO
Piazza Damiano Chiesa n° 2
42021 BIBBIANO RE

bibbiano@cert.provincia.re.it

Allegato: 1

Rif. Segnalazione 41649

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 per intervento di ampliamento della sede produttiva della ditta Lapi Plast srl in comune di Bibbiano (RE). Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1300/2016 ad integrazione precedente parere agli atti del procedimento.

Si è presa visione della documentazione progettuale allegata all'Istanza in oggetto, agli atti del Consorzio con protocollo 16135 del 22/09/2022 e dei successivi invii, verbali e atti degli enti coinvolti.

Si specifica che il fosso con cui interferisce direttamente l'opera (Fossa di Barco) non è in gestione al Consorzio ma tale fosso recapita sul Canale Mulinazza, appartenente al reticolo del *Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Il Quarto di Cavriago*, con cui lo scrivente Ente ha sottoscritto un Accordo per la manutenzione dei canali e per eventuale rilascio di autorizzazioni e di pareri idraulici (vedasi allegato).

Inoltre, a livello di area vasta, il PGRA ha mappato tali aree all'interno dello scenario di media probabilità di alluvione per insufficienza del Reticolo Secondario di Pianura.

Per il corretto vettoriamento delle acque da parte del Canale Mulinazza si ritiene indispensabile il rispetto dell'invarianza idraulica e l'officiosità anche dei fossi a monte, come la Fossa di Barco. Gli elaborati progettuali mostrano il rispetto di tale principio secondo i parametri di limitazione allo scarico previsti in tali aree (coefficiente udometrico massimo allo scarico di 8 l/s*ha) e un adeguato dimensionamento dei manufatti idraulici. Nello specifico, la portata massima in uscita prevista è pari a 50 l/s ottenuta mediante una strozzatura di diametro 160 mm con battente idraulico massimo di circa 95 cm.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si esprime parere positivo di compatibilità idraulica dell'intervento, ai sensi della DGR 1300/2016.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv.to Domenico Turazza)

(Firmato digitalmente)